

DE Montage-Anleitung Vorbereitung	GB Mounting-Instructions Preparations	FR Montage - Instructions Préparation du montage	SV Montering-Instruktioner Förberedelser															
<p>⚠ Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.</p> <p>⚠ Vor Montage Leitung spannungs-frei schalten!</p> <p>⚠ Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.</p> <p>⚠ DALI ist nicht SELV – Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung.</p> <p>⚠ Die DALI-Schraubklemmen dürfen nicht an 230 VAC angeschlos-sen werden!</p>	<p>⚠ Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.</p> <p>⚠ Disconnect supply before installing!</p> <p>⚠ This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.</p> <p>⚠ DALI is not SELV – the installation instructions for low voltage apply</p> <p>⚠ The DALI screw clamps must not be connected to 230 VAC!</p>	<p>⚠ Travailler sur le réseau électrique ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.</p> <p>⚠ Avant de commencer l'installa-tion, assurez-vous que l'alimentation est coupée.</p> <p>⚠ Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation secteur.</p> <p>⚠ DALI est différent de SELV – Les prescriptions d'installation pour basse tension doivent être respectées.</p> <p>⚠ Les bornes DALI ne doivent pas être raccordées à 230 VCA!</p>	<p>⚠ Arbete och inkoppling får endast utföras av behörig elektriker.</p> <p>⚠ Bryt alltid strömmen innan montering och installation!</p> <p>⚠ Enheten är inte lämpad för säker fränkoppling från nätspänning.</p> <p>⚠ DALI är inte SELV – se gällande installations anvisningar för lågspänning</p> <p>⚠ DALI får inte anslutas till nätspänning</p>															
Funktionsweise	Operation	Fonctionnement	Funktion															
DALI-Präsenzmelder zur Aufputzmontage in großen Höhen. Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 Metern einstellbarer Teleskop-Lichtfänger für eine anwendungsgerechte Lichtmessung.	Surface mounting DALI occupancy detector designed for large mounting heights. External telescopic light sensor for a mounting height between 5 and 16 m (mechanically adjustable) for measuring the light according to the application.	Détecteur de présence DALI pour montage en surface à grande hauteur de montage. Capteur de lumière télescopique externe pour une hauteur de montage ajustable mécaniquement entre 5 et 16 m pour une mesure de lumière selon l'application.	DALI detektor för höga höjder. Extern ljussensor som är mekaniskt inställbar för monteringshöjd mellan 5 och 16 m.															
Der Präsenzmelder regelt das Licht automatisch in Abhängigkeit von anwesenden Personen (Bewegungen) und der Umgebungshelligkeit. Der im Melder integrierte Lichtfänger muss stetig die Umgebungshelligkeit und vergleicht sie mit dem am Melder eingestellten Helligkeitssollwert. Ist die Umgebungshelligkeit ausreichend, wird die Beleuchtung nicht zugeschaltet. Liegt die Umgebungshelligkeit unterhalb des eingestellten Helligkeitssollwertes, bewirkt eine Bewegung im Raum das Einschalten der Beleuchtung. Der Melder schaltet die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person aus, wenn 5 Min. lang genügend natürliches Licht vorhanden ist oder sobald eine Nachlaufzeit lang keine Bewegung mehr im Raum erkannt wird.	The occupancy detector controls the light automatically according to people present (movements) and the ambient brightness. The integrated light sensor constantly measures the ambient light and compares it with the brightness set value on the detector. If the ambient light is sufficient, lighting will not be switched. If the ambient light level is below the brightness set value, a movement activates the lighting in the room. The detector switches the light off despite of a person being present if there is enough natural light for 5 min or if no movement is detected for one follow-up time.	Le détecteur actionne automatiquement l'éclairage en fonction de la présence, du mouvement et de la luminosité ambiante. Le capteur de luminosité incorporé évalue constamment la luminosité ambiante et la compare à la valeur de consigne. Si la luminosité ambiante est suffisante l'éclairage n'est pas activé. Si la luminosité ambiante est en dessous de la valeur de consigne, un mouvement actionnera l'éclairage dans la pièce. L'éclairage est coupé à la fin de la temporisation programmée si n'y a plus de mouvement ou dans le cas où il y a suffisamment lumière du jour depuis plus de 5 minutes, même s'il y a des mouvements détectés.	Närvarodetektorn kontrollerar belysningen automatiskt beroende på närvaro (rörelser) samt omgivningens ljus. Den integrerade ljussensorn mäter omgivningens ljusstyrka kontinuerligt och jämför den med detektorns förvalda värde. År omgivningens ljusstyrka tillräcklig, tänds inte belysningen. Skulle dock omgivningens ljusstyrka befina sig på en lägre nivå, kommer detektorn tända belysningen i rummet. Detektorn släcker belysningen även om personer vistas i avkänningssöndret om där finns tillräckligt med dagsljus i minst 5 min, eller då inga rörelser registrerats under frånslagsfordrjönningen.															
Montage	Mounting	Montage	Montering															
<p>Bild. 1</p> <p>Ljussensor</p> <p>Avskärmningslameller</p> <p>Bild. 2</p> <p>Uttag (Cutout)</p> <p>77°</p> <p>25 mm</p> <p>Bild. 4</p> <p>Produkt kod</p> <p>1234 1234</p> <p>LED indikering Potentiometer(s)</p> <p>Bild. 5</p> <p>14m</p> <p>19m</p> <p>22m</p> <p>30m</p> <p>44m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>① L</th> <th>② B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0 m</td> <td>26.0 m</td> <td>18.0 m</td> </tr> <tr> <td>6.0 m</td> <td>26.0 m</td> <td>18.0 m</td> </tr> <tr> <td>7.0 m</td> <td>28.0 m</td> <td>19.0 m</td> </tr> <tr> <td>8.0 m</td> <td>28.0 m</td> <td>19.0 m</td> </tr> <tr> <td>9.0 m - 16.0 m</td> <td>30.0 m</td> <td>19.0 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>L</p> <p>B</p>		① L	② B	5.0 m	26.0 m	18.0 m	6.0 m	26.0 m	18.0 m	7.0 m	28.0 m	19.0 m	8.0 m	28.0 m	19.0 m	9.0 m - 16.0 m	30.0 m	19.0 m
	① L	② B																
5.0 m	26.0 m	18.0 m																
6.0 m	26.0 m	18.0 m																
7.0 m	28.0 m	19.0 m																
8.0 m	28.0 m	19.0 m																
9.0 m - 16.0 m	30.0 m	19.0 m																

DE	Montagehinweise	EN	Mounting hints	FR	Instructions de montage	SV	Monterings tips				
Das Master-Gerät immer am Ort mit den geringsten Tageslicht-lichtstärken montieren.	The Master device must always be installed at the site with least daylight.	L'appareil Maître doit toujours être monté à l'endroit où la quantité de lumière est la plus faible.	Masterenheten måste alltid installeras på den plats där det är minst dagsljus.								
Fig. 1: Stellen Sie den Teleskop-Licht-führer auf die entsprechende Montagehöhe ein.	Fig. 1: Set the telescopic light sensor to the corresponding mounting height.	Fig. 1: Réglez le capteur de lumière externe télescopique à la hauteur de montage appropriée.	Fig. 1: Bild 1: Ställ in teleskopljussensorn på motsvarande monteringshöjd.								
Fig. 2 : Das Gerät ist so zu montieren, dass die Sensoren in der Längssache des zu überwachenden Bereiches liegen (z.B. Hochregallagergänge).	Fig. 2 : Install the unit in such a manner that the sensors are positioned in the longitudinal axis of the area to be monitored (e.g. high-bay corridors).	Fig. 2 : L'appareil doit être monté de sorte que les capteurs se trouvent dans l'axe longitudinal de la surface à contrôler. (p.ex passagen dans magasins de stockage en hauteur).	Fig. 2 : Bild 2 : Montera detektorerna så att de-tekteringsområdet stämmer. Se det ovala detekteringsom-rådet för GH Bild 5								
Fig. 3 : Der Melder muss auf einen ebenen, festen Untergrund montiert werden. Vor der Montage muss die Linse entfernt werden. Dazu ist die Linse beim PD4 entgegen dem Uhrzeigersinn um ca. 5° zu drehen und abzunehmen. Nach dem vorschriftsmäßigen Anschluss der Leitungen ist die Linse durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder aufzusticken. Netzspannung zuschalten.	Fig. 3 : The detector has to be mounted on a plane and solid surface. Before mounting, the lens has to be removed. To do so, twist the lens anticlockwise through approx. 5° and lift off. Having connected up the cables in accordance with regulations, put on the lens by turning in a clockwise direction. Apply mains voltage.	Fig. 3 : Le détecteur doit être monté sur une surface plane et solide. Avant le montage il faut enlever la lentille en la dévissant d'environ 5° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la retirer. Après le branchement correct des câbles, remonter la lentille et tourner la lentille dans le sens des aiguilles d'une montre. Remettez le courant.	Fig. 3 : Bild 3 : Detektorn måste vara monterad på ett plan och slät yta. Innan montering måste linsen tas bort. För att ta bort den, vrid linsen ca. 5 ° moturs och lyfta av den. Anslut kablarna enligt anvisningar. Montera linsen genom att vrida den medurs. Anslut nätspänning.								
Ausgrenzen von Störquellen	Exclude sources of interference			Exclusion des sources de perturbation		Avskärmning					
Fig. 4 : Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdeckklammern der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden.	Fig. 4 : In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds.	Fig. 4 : Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être détectées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée.	Fig. 4 : Bild 4 : Om detekteringsområdet är för stort kan man minska området med avskärmningslameller.								
Bei Verwendung in Hochgallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaут werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regelbereich erfassen.	When used in high-bay warehouses, care should be taken that, in the cross-aisles of the warehouse, detectors are installed that can detect movement only in the desired aisle locations, by using blinds or other technical arrangements.	Pour un montage dans des stockages de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des têtes d'allée de rayonnage des détecteurs ne détectant que dans la zone de rayonnage souhaitée, par des obturateurs ou une disposition technique de montage.	I lagergångar måste man använda avskärmningslameller för att skärma av detekteringsområdet mot korgsgångarna.								
Selbstprüfyklus	Self-test cycle			Cycle d'auto-contrôle		Självtest/ Uppstart					
In den ersten 60 s nach Zuführung der DALI-Bus-Spannung durchläuft der Melder einen Selbstprüfyklus. In dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung.	During the first 60 sec after connection to the DALI bus power, the product will enter a self-test cycle. During this time the device does not respond to movement.	Au cours des premières 60 sec après la connexion au bus DALI, le détecteur procède à un cycle d'auto-contrôle. Durant cette période, l'appareil ne réagit pas aux mouvements.	Au cours des premières 60 sec après la connexion au bus DALI, le détecteur procède à un cycle d'auto-contrôle. Durant cette période, l'appareil ne réagit pas aux mouvements.			Självtesten tar ca 60 sekunder och startas vid spänningsspärlag. Under självtesten reagerar enheten inte på rörelser och förblir påslagen Programmering kan ske med hjälp av DIP- brytare, potentiometer eller fjärrkontroll.					
LED-Funktionsanzeigen	LED function indicators			Indicateurs de fonctionnement à LEDs		LED function indicators					
Vorgang	Normalbetrieb	Doppelt verschlossen	Process	Standard mode	Double-locked	Processus	Mode normal	Double verrouillage	Funktion	Standard mode	Dubbel låst
Selbstprüfyklus Melder nicht programmiert	rot blinkt	grün blinkt	Self-test cycle detector unprogrammed	Red flashes	Green flashes	Cycle d'auto-contrôle détecteur non programmé	LED rouge clignote	LED verte clignote	Uppstart (60 sekunder) detektor ej programmerad	Röd blinkar	Grön blinkar
Selbstprüfyklus Melder programmiert	rot blinkt schnell	grün blinkt schnell	Self-test cycle detector programmed	Red flashes quickly	Green flashes quickly	Cycle d'auto-contrôle détecteur programmé	LED rouge clignote rapidement	LED verte clignote rapidement	Uppstart (60 sekunder) detektor programmerad	Röd blinkar snabbt	Grön blinkar snabbt
Bewegungserkennung	rot blinkt bei jeder erkannten Bewegung	grün blinkt bei jeder erkannten Bewegung	Motion detection	Red flashes on each detected movement	Green flashes on each detected movement	Détection de mouvement	LED rouge clignote à chaque mouvement détecté	LED verte clignote à chaque mouvement détecté	Dektekting	Röd blinkar vid varje rörelse	Grön blinkar vid varje rörelse
Helligkeits-sollwert überschritten	rot blinkt 2x pro Sekunde	grün blinkt 2x pro Sekunde	Light value is above switch-on threshold	Red flashes 2x per second	Green flashes 2x per second	Valeur de consigne dépassée	LED rouge clignote 2x par seconde	LED verte clignote 2x par seconde	För ljus (ljusmätning)	Röd blinkar 2 gånger per sekund	Röd blinkar 2 gånger per sekund
Umschaltung HA/VA HA aktiv	weiß leuchtet permanent		Switching HA/VA Semi-automatic mode (HA) active	White shines permanently		Sélection HA/VA HA actif	LED blanche allumée en permanence		Halvautomatisk mode	Vit lyser permanent	
Umschaltung DALI/DSI DSI aktiv	rot leuchtet 3 s		Switching DALI/DSI DSI active	Red shines 3 sec.		Sélection DALI/DSI DSI active	LED rouge s'allume 3 sec.		Ändra från DALI/ DSi DSI aktiv	Röd lyser i 3 sek	
Umschaltung DALI/DSI DALI aktiv	grün leuchtet 3 s		Switching DALI/DSI DALI active	Green shines 3 sec.		Sélection DALI/DSI DALI active	LED verte s'allume 3 sec.		Ändra från DALI/ DSi DALI aktiv	Grön lyser i 3 sek	



DE EU-Konformitäts-erklärung	EN EU Declaration of conformity	FR Déclaration de conformité UE	SV Försäkran om överensstämmelse
Das Produkt erfüllt die Richtlinien über 1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) 2. die Niederspannung (2014/35/EU) 3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU)	This product respects the directives concerning 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU)	Ce produit répond aux directives sur 1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) 2. la basse tension (2014/35/UE) 3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE)	Produkten överensstämmer med riktlinjerna 1. EMC-direktivet 2014/30/EU 2. Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU 3. RoHS 2, begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter 2011/65/EU
Zubehör	Accessory	Accessoires	Tillbehör
IR-Adapter für Smartphones	IR-Adapter for Smartphones	Adaptateur IR pour Smartphones	IR-Adapter
PD4-S-GH-AP	PD4-S-GH-SM	PD4-S-GH-AP	SLAV PD4-S-GH-UTP (IP20)
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	Wire basket BSK (Ø 200 x 90 mm)	Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	Skyddskorg BSK (Ø 200 x 90 mm)
Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	Teknisk data
Spannung	Voltage	Tension nominale	Spänning
Leistungsaufnahme	Power draw	Puissance absorbée	Strömförbrukning
Anschlussklemmen: für eindrähtige Leiter	Terminal clamps: for solid one-wire conductors	Bornes de raccordement: conducteurs à fil rigide	Kontakter/ anslutning
Schutzklasse / Schutztart	Class / Degree of protection	Classe / Type de Protection	Elektriska skyddsklass / IP- klass
Abmessungen Ø x H [mm]	Dimensions Ø x H [mm]	Dimensions Ø x H [mm]	Mått Ø x H [mm]
Reichweite bei Montagehöhe Umgebungstemperatur	Range of coverage at mounting height Ambient temperature	Portée pour une hauteur de montage de température ambiante	Detekteringsområde vid monteringshöjd Omgivningstemperatur
1 quer 2 frontal	1 accross 2 towards	1 transversale 2 frontale	► Bild. 5 14 m -25°C – +50°C ① = max. Ø 44 m ② = max. Ø 30 m
Überwachte Fläche bei frontaler Bewegung bezogen auf empfohlene Montagehöhe	Monitored surface, when the detector is mounted at the recommended height and for towards approach	Surface contrôlée, lorsque le détecteur est monté à la hauteur recommandée et pour une approche frontale	Detekteringsområde
Montagehöhe min./ max. / empfohlen:	Mounting height min./max./ recommended	Hauteur de montage min./ max./ recommandé	Monteringshöjd min/ max/ rekommenderat
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	Omgivningstemperatur
fernbedienbar ✓	remote control-capable ✓	télécommandable ✓	fjärrstyrning ✓
DALI-Ausgang	DALI output	Sortie DALI	DALI utgång
Einstellungen durch Potentiometer	Settings via potentiometers	Réglages par potentiomètres	Inställningar potentiometer
Helligkeitssollwert Nachlaufzeit Kanal 1 Orientierungslicht	Brightness set value Follow-up time for channel 1 Orientation light	Valeur de consigne de luminosité Durée de temporisation canal 1 Lumière d'orientation	Ljus värde Eftergångstid Orienteringsljus
Werkseinstellung Nachlaufzeit Helligkeitssollwert	Factory settings Follow-up time Brightness set value	Préréglage d'usine Temps de poursuite Valeur de consigne de luminosité	Fabrikinställning Eftergångstid Ljus värde
DIP-Schalter-Funktionen Vollautomatik Halbautomatik	DIP switch functions Full Semi-automatic mode	Fonctions interrupteurs DIP Mode automatique / semi-automatique	DIP brytare Hel/ halv automatik
LED AN / LED AUS	LED ON / LED OFF	LED allumée / LED éteinte	LED Till/ från
Betriebsart DALI DS1	Operating mode DALI DS1	Mode d'opération DALI / DS1	DALI DS1
Gehäuse	Housing	Boîtier	Kapsling material
Nachlaufzeit	Follow-up time	Durée de temporisation	Eftergångstid
Helligkeitssollwert	Brightness set value	Valeur de consigne de luminosité	Ljus värde
Orientierungslicht	Orientation light	Lumière d'orientation	Orienteringsljus

DE Schaltbild	EN Wiring diagram	FR Schéma de câblage	SV Kopplingsschema
Schematisches Schaltbild – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!	Schematic diagram - when connecting the detector, please respect the labeling of the terminal connections at the device!	Présentation schématique de base – veuillez respecter le marquage des bornes sur l'appareil !	Vid anslutning av detektorn, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna!
<p>⚠ Slave-Geräte müssen an die gleiche Phase wie das Master-Gerät angeschlossen werden.</p> <p>PB1 NO-Taster, Einschalten von Hand Um das Licht an- oder auszuschalten kurz drücken. Durch einen langen Tasterdruck wird manuell gedimmt. Bei Loslassen des Tasters wird der momentane Dimmwert beibehalten. Bei erneutem langen Tasterdruck kehrt die Dimmrichtung um.</p>	<p>⚠ Slave devices must be connected to the same phase as the Master device.</p> <p>PB1 NO button, manual switching on To turn on or off the light, press the push button briefly. With a long press of the push button the light will be dimmed manually. When releasing the button, the current dimming value is retained. With renewed long press of the push button, the dimming direction is reversed.</p>	<p>⚠ Les appareils esclaves doivent être connectés à la même phase que l'appareil maître.</p> <p>PB1 BP normalement ouvert, allumer manuellement Pour allumer/éteindre la lumière, il faut une courte pression sur le BP. Par une longue pression sur le BP, l'éclairage est varié manuellement. Lorsqu'on relâche le BP, la valeur de variation actuelle est maintenue. Par une nouvelle pression, on inverse le sens de la variation.</p>	<p>⚠ Ansluten slav måste vara anslutet till samma fas som mastern.</p> <p>PB1 Tryckknapp kan användas för att tända/ släcka och dimma till önskat värde. Kort tryck för att tända/ släcka. Långt tryck för att dimma upp eller ner.</p>
Fehlersuche	Trouble shooting	Dépannages	Felsökning/ problem
<p>2. Wärmequellen in der näheren Umgebung Befindet sich der Melder zum Beispiel in unmittelbarer Nähe von Lüftungsschlitten oder einem Projektor, können die daraus entstehenden warmen Luftströmungen eine Bewegungsdetektion auslösen. Platzieren Sie den Melder in ausreichend großer Entfernung zu potentiellen Störquellen wie Lüftungsschlitten...</p>	<p>2. Heat sources in the vicinity If, for example, the detector is located in the immediate vicinity of ventilation slits or a projector, the warm air currents can trigger motion detection. Place the detector at a sufficient distance from potential sources of interference such as ventilation slits...</p>	<p>2. Sources de chaleur à proximité Si, par exemple, le détecteur est proche d'une source de perturbation (ventilation, luminaire...), l'air chaud peut provoquer une détection de mouvement. Veuillez placer le détecteur dans une distance suffisante des sources d'interférences comme ventilation...</p>	<p>2. Värmekällor i närheten Placer detektorn på tillräckligt avstånd för att undvika varma luftströmmar som kan utlösa detektorn, tex element, ventilationsutsläpp...</p>
Erweiterte Funktionen <i>(Die Erläuterungen aller Funktionen finden Sie in den Funktionsbeschreibung:</i>	Additional functions <i>(For a description of all functions please consult the operation manual:</i>	Fonctions supplémentaires <i>(Des informations détaillées sont disponibles en scannant le QR-Code ci-dessous :</i>	Ytterligare funktioner <i>(För mer information se vår hemsida:</i>
93015 www.beg-luxomat.com/de	93015 www.beg-luxomat.com/en	93015 www.beg-luxomat.com/fr	Enr: 13010 63 / 93015 www.rutab.se



92726 / Enr: 1300347 –
IR-Adapter/Adaptateur IR

B.E.G. Remote Control App



LED-Funktionsanzeigen			LED function indicators			Indicateurs de fonctionnement à LEDs			Indicatie LED's		
Vorgang	Normalbetrieb	Doppelt verschlossen	Process	Standard mode	Double-locked	Procesus	Mode normal	Double verrouillage	Actie	Normaal	Dubbel vergrendeld
Selbst-prüfzyklus unprogrammiert	rot blinkt	grün blinkt	Selvtest-cycle unprogrammed	Red flashes	Green flashes	Cycle d'auto-contrôle non programmé	LED rouge clignote	LED verte clignote	Zelftestcyclus ongeprogrammeerd	rood knippert	groen knippert
Selbst-prüfzyklus programmiert	rot blinkt schnell	grün blinkt schnell	Selvtest-cycle programmed	Red flashes quickly	Green flashes quickly	Cycle d'auto-contrôle programmé	LED rouge clignote rapidement	LED verte clignote rapidement	Zelftestcyclus geprogrammeerd	rood knippert snel	groen knippert snel
Bewegungserkennung	rot blinkt bei jeder erkannten Bewegung	grün blinkt bei jeder erkannten Bewegung	Motion detection	Red flashes on each detected movement	Green flashes on each detected movement	Détection de mouvement	LED rouge clignote à chaque mouvement détecté	LED verte clignote à chaque mouvement détecté	Bewegungs-detectie	rood knippert bij elke gedetecteerde beweging	groen knippert bij elke gedetecteerde beweging
zu hell erkannt	rot blinkt 2x pro Sekunde	grün blinkt 2x pro Sekunde	Too bright detected	Red flashes 2x per second	Green flashes 2x per second	Luminosité trop élevée détectée	LED rouge clignote 2x par seconde		Te veel licht gedetecteerd	rood knippert 2x per seconde	groen knippert 2x per seconde
zu hell / zu dunkel / un-definiert im geöffnetem Zustand	grün blinkt sehr schnell	grün blinkt sehr schnell	Too bright/ too dark / undefined in opened state	Green flashes very quickly	Green flashes very quickly	Luminosité trop élevée/ trop sombre/ indéfinie en état ouvert	LED verte clignote très rapidement	LED verte clignote très rapidement	Te veel / te weinig licht / onbepaald in geopende-toestand	groen knippert zeer snel	groen knippert zeer snel
Umschaltung DALI/DSI DS1 aktiv	rot leuchtet 3 s		Switching DALI/DSI DS1 active	Red shines 3 sec.		Sélection DALI/DSI DS1 active	LED rouge s'allume 3 sec.		Wisselen DALI/DSI DS1 actief	rood licht 3 sec.	
Umschaltung DALI/DSI DALI aktiv	grün leuchtet 3 s		Switching DALI/DSI DALI active	Green shines 3 sec.		Sélection DALI/DSI DALI active	LED verte s'allume 3 sec.		Wisselen DALI/DSI DALI actief	groen licht 3 sec.	
Umschaltung Auto-Reset (AN)	rot leuchtet 3 s		Shift auto reset (ON)	Red shines 3 sec.		Changement auto reset (ACTIVER)	LED rouge s'allume 3 sec.		Auto reset (AAN)	wit licht permanent	
Umschaltung Auto-Reset (AUS)	grün leuchtet 3s		Shift auto reset (OFF)	Green shines 3 sec.		Changement auto reset (DESACTIVER)	LED verte s'allume 3 sec.		Auto reset (UIT)	rood licht 3 sec.	
Umschaltung HA/VA HA aktiv	weiß leuchtet permanent		Switching HA/VA Semi-automatic mode (HA) active	White shines permanently		Sélection HA/VA HA actif	LED blanche allumée en permanence		Wisselen HA/VA HA actief	wit licht permanent	
Umschaltung Preset/User Preset aktiv	rot leuchtet 3 s		Switching Preset/User Preset active	Red shines 3 sec.		Sélection Preset/User Preset actif	LED rouge s'allume 3 sec.		Wisselen Preset/User Preset actief	rood licht 3 sec.	
Umschaltung Preset/User User aktiv	grün leuchtet 3 s		Switching Preset/User User active	Green shines 3 sec.		Sélection Preset/User User actif	LED verte s'allume 3 sec.		Wisselen Preset/User User actief	groen licht 3 sec.	
IR-Signal gültig empfangen	rot und weiß leuchten 3 s		IR signal valid received	Red and white shine 3 sec.		Signal IR valide reçu	LED rouge et blanche s'allument 3 sec.		IR signaal geldig ontvangen	rood en wit licht 3 sec.	
IR-Signal ungültig empfangen	rot leuchtet 0,5 s		IR signal invalid received	Red shines 0,5 sec.		Signal IR invalide reçu	LED rouge s'allume 0,5 sec.		IR signaal ongeldig ontvangen	rood licht 0,5 sec.	
100h-Funktion aktiv	rot / grün blinken abwechselnd	rot / grün blinken abwechselnd	100h function active	Red / Green flash alternately	Red / Green flash alternately	Fonction 100h active	LED rouge/verte clignotent en alter	LED rouge/verte clignotent en alter	100 uren functie actief	rood / groen knipperen afwisselend	
Lichtmessung läuft	grün blinkt 1x in 10 s	grün blinkt 1x in 10 s	Light measurement in progress	Green flashes 1x in 10 sec.	Green flashes 1x in 10 sec.	Evaluation luminosité en cours	LED verte clignote 1x en 10 sec.	LED verte clignote 1x en 10 sec.	Lichtmeting	groen knippert 1x per 10 sec.	